



Alsønderup Vandværk  
Hillerødvej 16  
3400 Hillerød

### **Tilsyn den 14. december 2021 - Alsønderup Vandværk**

Tak for et interessant besøg på Alsønderup Vandværk den 14. december 2021. Det var rart, at møde jer og spændende at se vandværket.

Vi fik et indtryk af et meget veldrevet vandværk, og tilsynet har kun givet anledning til enkelte bemærkninger.

Se også vedlagte tilsynsnotat.

På baggrund af tilsynet og jeres tilladelser er der en række opgaver vi gerne vil bede jer om at løse.

#### **Jeres opgaver på baggrund af tilsynet:**

På baggrund af tilsynet henstilles der til,

- At I udarbejder nye lokaliseringsskemaer for boringen B3 (187.1108). Herunder angives GPS-opmålt koter. Vi udleverede skabelon til lokaliseringsskema på tilsynet, det kan også findes på dette link: [https://www.geus.dk/media/7304/formular-lok\\_skema-valgfrit.pdf](https://www.geus.dk/media/7304/formular-lok_skema-valgfrit.pdf)

Derudover henstiller vi til, at I fremover indberetter pejlinger via Jupiter, foretaget i den første uge af oktober og april.

#### **Skyllevandsprøver jf. udledningstilladelse**

Vi aftalte på tilsynet, at I ville sørge for at der bliver udtaget en skyllevandsprøve snarest muligt for parametrene der angives i jeres gældende udledningstilladelse. Udledningstilladelsen blev udleveret på tilsynet.

Vi aftalte også at i fremadrettet vil sørge for at der udtages en skyllevandsprøve årligt for parametre angivet i gældende udledningstilladelse.

Hvis I ønsker at få revideret jeres nuværende udledningstilladelse, eller få en helt ny udledningstilladelse, så kan I søge om en ny ud-

**Natur, Miljø og Klima**

Dato 17-01-2022

Hillerød Kommune  
Trollesminde  
3400 Hillerød

T: 7232 0000  
F: 7232 3213  
MADHA @hillerod.dk  
www.hillerod.dk

J.nr. 21/17804

Side 1/2

ledningstilladelse. I kan få mere information ved at skrive en mail til: [miljo@hillerod.dk](mailto:miljo@hillerod.dk).

**HILLERØD  
KOMMUNE**

### **Beskyttelseszone omkring B2 (187.607)**

I øjeblikket indvindes der meget lidt vand fra boring 2 (187.607) og I forventer at boringen vil blive taget ud af drift og på sigt sløjfes.

På den baggrund har i opsagt jeres kontrakt med landmanden om dyrkningsfrit område omkring boringen.

Da boringen forventes sløjfet er det ikke proportionalt at gennemføre indsatser for at beskytte dens BNBO.

Med venlig hilsen

Mads Honore Hansen  
Miljøsagsbehandler, geolog